



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/2.Н.00059
(номер сертификата соответствия)

009791
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Н+Н». Адрес: 188400, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Кикерино, ул. Театральная, д. 1. ОГРН 1069847511062. Тел. (812) 347-93-53, 609-09-00, факс (812) 347-93-50, 609-09-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Н+Н». Адрес: 188400, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Кикерино, ул. Известковая (Промзона). Тел. (812) 347-93-53, 609-09-00, факс (812) 347-93-50, 609-09-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки «Н+Н» (марка по плотности не ниже D 400; класс по прочности на сжатие не ниже B 2,0; толщина не менее 200 мм; ГОСТ 31360-2007) на кладочном клеевом растворе. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 4140
код ТН ВЭД России -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей несущей из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки «Н+Н» на кладочном клеевом растворе составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 32 сд/ск-2012 от 20.12.2012 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 выдано 23.12.2011 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 032 сд/ск/оп от 12.02.2013 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.024/2 выдано 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2013 по 13.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский