

**АКТ №05.08.09**  
**испытаний анкера на вырыв (срез)**

г. Санкт-Петербург.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика \_\_\_\_\_ ООО «Н+Н»  
(название фирмы)

в лице Горшкова Александра Сергеевича и представитель Исполнителя  
(Ф.И.О., должность)

HILTI \_\_\_\_\_ лице инженера отдела продаж \_\_\_\_\_ Глумова А.В.  
(название фирмы) (Ф.И.О., должность)

на объекте ул.Фучика 4в, HILTI центр  
(наименование объекта и его адрес)

провели испытания анкеров HILTI HIT HY-70 +резьбовая шпилька AM M10 x 150, ст.4.8  
(марка анкеров, фирма-изготовитель)

Характеристики материала основания газобетонный блок D500  
разм.625x250x200 (производства Н+Н)  
(материал конструкции, марка (класс) материала по паспорту, краткая характеристика технического состояния основания)

Ложок(боковая сторона)  
(месторасположение анкера на конструкции)

Схема приложения нагрузки Вырыв  
(вырыв, срез)

Приборы для измерения нагрузки и перемещений Mark V №1A2CJ03  
(марка и серийный номер)

Предельные нагрузки на анкеры (кН):

1	6.0	4	7.0
2	7.0	5	8.0
3	7.0	Сред. значение	7.0

Характер разрушения анкерного узла Вырыв анкера из материала основания  
(разрыв (срез) анкера или вырыв анкера из материала основания)

От Заказчика \_\_\_\_\_ Горшков \_\_\_\_\_ Подписи:  
(подпись)

1 Горшков А.С. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

От Исполнителя \_\_\_\_\_ Глумов \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 Глумов \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)



**АКТ №05.08.09**  
**испытаний анкера на вырыв (срез)**

г. Санкт-Петербург.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика \_\_\_\_\_ ООО «Н+Н» \_\_\_\_\_  
(название фирмы)

в лице Горшкова Александра Сергеевича \_\_\_\_\_ и представитель Исполнителя  
(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_ **HILTI** \_\_\_\_\_ лице инженера отдела продаж \_\_\_\_\_ Глумова А.В. \_\_\_\_\_  
(название фирмы) (Ф.И.О., должность)

на объекте ул. Фучика 4в, HILTI центр \_\_\_\_\_  
(наименование объекта и его адрес)

провели испытания анкеров \_\_\_\_\_ HILTI HRD-UGS 10x120/50 \_\_\_\_\_  
(марка анкеров, фирма-изготовитель)

Характеристики материала основания газобетонный блок D500 \_\_\_\_\_  
разм. 625x250x200 (производства Н+Н) \_\_\_\_\_  
(материал конструкции, марка (класс) материала по паспорту, краткая характеристика технического состояния основания)

\_\_\_\_\_ Ложок (боковая сторона) \_\_\_\_\_  
(месторасположение анкера на конструкции)

Схема приложения нагрузки \_\_\_\_\_ Вырыв \_\_\_\_\_  
(вырыв, срез)

Приборы для измерения нагрузки и перемещений Mark V №97727-04 \_\_\_\_\_  
(марка и серийный номер)

Предельные нагрузки на анкеры (кН):

1	2.8	4	3.6
2	3.2	5	3.0
3	3.2	Сред.значение	3.16

Характер разрушения анкерного узла \_\_\_\_\_ Вырыв анкера из материала основания \_\_\_\_\_

(разрыв (срез) анкера или вырыв анкера из материала основания)

От Заказчика \_\_\_\_\_ Горшков \_\_\_\_\_  
(подпись)

Подписи:

1 Горшков А.С. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

От Исполнителя \_\_\_\_\_ Глумов \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 Глумов \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)



**АКТ №05.08.09**  
**испытаний анкера на вырыв (срез)**

г. Санкт-Петербург.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО «Н+Н»  
(название фирмы)

в лице Горшкова Александра Сергеевича и представитель Исполнителя  
(Ф.И.О., должность)

HILTI лице инженера отдела продаж Глумова А.В.  
(название фирмы) (Ф.И.О., должность)

на объекте ул.Фучика 4в, HILTI центр  
(наименование объекта и его адрес)

провели испытания анкеров HILTI HRD-UGS 14x140/70  
(марка анкеров, фирма-изготовитель)

Характеристики материала основания газобетонный блок D500  
разм.625x250x200 (производства Н+Н)  
(материал конструкции, марка (класс) материала по паспорту, краткая характеристика технического состояния основания)

Ложок (боковая сторона)  
(месторасположение анкера на конструкции)

Схема приложения нагрузки Вырыв  
(вырыв, срез)

Приборы для измерения нагрузки и перемещений Mark V №97727-04  
(марка и серийный номер)

Предельные нагрузки на анкеры (кН):

1	3.8	4	-
2	4.2	5	-
3	4.6	Сред.значение	4.2

Характер разрушения анкерного узла Вырыв анкера из материала основания  
(разрыв (срез) анкера или вырыв анкера из материала основания)

От Заказчика  (подпись)

**Подписи:**

1 Горшков А.С.  
(Ф.И.О.)

От Исполнителя  (подпись)

1 Глумов А.В.  
(Ф.И.О.)

